



仕 様 表			
処理方式	流量調整型嫌気濾床担体流動生物濾過方式		
型式	マエザワ浄化槽 VRC-10型		
処理対象人員	10人		
有効容量 m ³	嫌気濾床槽 (第1室)	2.571	
	嫌気濾床槽 (第2室)	1.281	
	流量調整部	(0.680)	
	担体流動生物濾過槽	0.704	
	処理水槽	0.272	
	消毒槽	0.021	
	総容量	4.849	
槽本体	FRP (ガラス繊維強化ポリエステル)		
嫌気濾材	骨格球状 PP (ポリプロピレン)		
生物濾過材	中空円筒状 PE (ポリエチレン)		
散気管	PVC (ポリ塩化ビニル)		
送風機 (吐出口2個)	散気用 (散気+循環)	100ℓ/min	タイマ運転
	逆洗用 (逆洗+汚泥移送)		
流入管, 放流管	PVC		
マンホール	PP又はレジンコンクリート又は铸铁		

注意事項
 ※浄化槽の送気口は、専用ブロワ (EL-100M) の吐出口 (散気用: 青色ラベル, 逆洗用: 赤色ラベル) と同じ色どうして配管接続して下さい。

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△				マエザワ浄化槽	前澤化成工業株式会社 研究開発部
△				施工図	
△					
記号	訂正理由	年月日	訂正	1 : 20	m : m
	検図	写図	製図	設計	
				VRC-10 無荷重型	10054103