



仕 様 表			
処理方式	流量調整型嫌気濾床担体流動生物濾過方式		
型式	マエザワ浄化槽 VRC-5型		
処理対象人員	5人		
有効容量 m ³	嫌気濾床槽(第1室)	1.156	
	嫌気濾床槽(第2室)	0.558	
	流量調整部	(0.350)	
	担体流動生物濾過槽	0.351	
	処理水槽	0.205	
	消毒槽	0.021	
	総容量	2.291	
槽本体	DCPD(ジシクロペンタジエン)		
嫌気濾材	骨格球状 PP(ポリプロピレン)		
生物濾過材	中空円筒状 PE(ポリエチレン)		
散気管	PVC(ポリ塩化ビニル)		
送風機 (吐出口2個)	散気用(散気+循環)	80ℓ/min	タイマ運転
	逆洗用(逆洗+汚泥移送)		
流入管, 放流管	PVC		
マンホール	PP又はレジンコンクリート又は铸铁		

注意事項

※浄化槽の送気口は、専用ブロワ(EL-80M)の吐出口(散気用:青色ラベル, 逆洗用:赤色ラベル)と同じ色どうして配管接続して下さい。

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△					
△					
△					
記号	訂正理由	年月日	訂正	1 : 20	m : m
	検図	写図	製図	設計	
				マエザワ浄化槽 施工図	前澤化成工業株式会社 研究開発部
				VRC-5 無荷重型	10054101